



## KOMUNIKAT NR 2

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 18.03.2026 roku  
w sprawie jakości wody do spożycia dla ludzi  
z wodociągu publicznego w Siennie (gm. Ośno Lubuskie) zaopatrującego miejscowość: Sienno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie informacji o awarii pompy studni głębinowej należącej ujęcia wodociągu publicznego w Siennie informuje, że po zakończonych działaniach naprawczych administrator wodociągu pobierze próbki wody do badań w celu sprawdzenia jej jakości. W związku z powyższym do czasu uzyskania wyników z badań próbek wody potwierdzających, że jakość wody nie uległa pogorszeniu i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) należy stosować się do poniższych zaleceń:

**Wodę do spożycia należy używać wyłącznie po uprzednim przegotowaniu.**

Przegotowania wymaga woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w/w rozporządzeniu.

Wodę należy **gotować minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

**W trakcie prowadzeniach prac w wodzie może być wyczuwalny zapach chloru oraz mogą występować przejściowe zmiany organoleptyczne.**

O jakości wody mieszkańcy miejscowości Sienno będą informowani w kolejnych komunikatach

2 min.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SŁUBICACH  
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski  
/podpis elektroniczny/